

**COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFIED**

PAS 99	INTEGRATED	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITY	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	ENVIRONMENTAL	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	SOCIAL ACCOUNTABILITY	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGY	Cert.n°	ENMS 577357



**AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**

PAS 99	INTEGRATO	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITA'	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	AMBIENTE	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	SICUREZZA	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	ETICA	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGIA	Cert.n°	ENMS 577357

CERTIFICATE OF TEST / CERTIFICATO DI PROVA

Purchaser **KANELAKIS S.A.**
Cliente VIA MOMFERATOU, 2
 114 74 - PEDRIO AREOS - ATENE
 EL - Grecia

Manufacturer's Invoice n°
Fattura n° V4 000343 23/02/2023

Manufacturer's Delivery Note
DDT n° IT 000626 23/02/2023

This is to certify that the valves listed below have been inspected and tested as recorder and proved sound.
 Questo certificato garantisce che i prodotti sotto elencati sono stati ispezionati e provati come riportato nella tabella.

Q.ty Q.tà	Item Figura	Size Misura	Description Descrizione	Customer Item Art. Cliente	Order n° Ordine n°	Materials Materiali				Thread	STRENGTH TEST (BAR) PED Directive 2014/68/UE and EN12266	PRODUCTION TEST (BAR) EN 12266 TEST IN PRODUZIONE (BAR) EN 12266	
						PN pn	Body Corpo	Gasket Guarnizione	Handle Maniglia			Hydraulic	Pneumatic
80,00	14OT	1/2	V.SFERA F/F - MANIGLIA OTTONE - (14OT-1015)		E-MAIL	60	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN1982-CC754S	ISO228	90 bar		6 bar body 6 bar seat
50,00	012	1/2	"MINI" BALL VALVE M/F PN150 - (012-1015)		23-0023	150	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	Nylon 6	ISO228	225 bar		6 bar body 6 bar seat
200,00	032B	1/2	MINISFERA T.COMPACT M/F F.BLU - (032B-1015)		23-0023	25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	Nylon 6	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
50,00	032R	1/2	MINISFERA T.COMPACT M/F F.ROS. - (032R-1015)		23-0023	25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	Nylon 6	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
50,00	032	1/2	MINISFERA T.COMPACT M/F - (032-1015)		23-0023	25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	Nylon 6	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
200,00	072FAR	1/2X1/2FAR	RUB.SFERA X ADATTATORI - (072FAR-6000)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	Nylon 6	ISO228	24 bar		6 bar body 6 bar seat
800,00	14	1/2	VALVOLA SFERA TIPO COMPACT - (14-1015)		23-0023	60	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	90 bar		6 bar body 6 bar seat
50,00	14	3/4	VALVOLA SFERA TIPO COMPACT - (14-1020)		23-0023	45	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	67,5 bar		6 bar body 6 bar seat
80,00	14	1	VALVOLA SFERA TIPO COMPACT 14 1 - (14-1025)		23-0023	45	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	67,5 bar		6 bar body 6 bar seat
144,00	14	1.1/4	VALVOLA SFERA TIPO COMPACT fig. 14 mis. 1.1/4 - (14-1032)		23-0023	35	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	52,5 bar		6 bar body 6 bar seat
144,00	14	1.1/2	VALVOLA SFERA TIPO COMPACT - (14-1040)		23-0023	32	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	48 bar		6 bar body 6 bar seat
112,00	14	2	VALVOLA SFERA TIPO COMPACT - (14-1050)		23-0023	30	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	45 bar		6 bar body 6 bar seat

NOTE: Type Test and Tightness are performed according to EN 12266 as follow:

Shell Strength: 1.5 x PN

Shell Tightness: 1.5 x PN If test fluid is a liquid; 6 bar if air test

Shell Pressure: 1,1 x PN If test fluid is a liquid; 6 bar if air test

NOTE: I Test di Tipo e le Prove in Produzione sono condotti secondo la norma EN12266 come segue:

Resistenza del Corpo: 1.5 x PN

Tenuta del Corpo: 1.5 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Pressione di prova della sede: 1,1 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Soc. per Az. Capitale Sociale Euro 15.000.000 int. versato
28017 S.MAURIZIO D'OPAGLIO (Italy) - Via Torchio, 57 - C.P. 106
 CODE IVA 00122640030 - CODE EORI IT 00122640030
 Telefono +39-0322-923001 r.a. - Telefax +39-0322-967216
info@cimberio.it - www.cimberio.it

DATE
DATA
 27/02/2023

MANAGING DIRECTOR
 DIRETTORE GENERALE
 Cav. Uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.

**COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFIED**

PAS 99	INTEGRATED	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITY	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	ENVIRONMENTAL	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	SOCIAL ACCOUNTABILITY	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGY	Cert.n°	ENMS 577357



**AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**

PAS 99	INTEGRATO	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITA'	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	AMBIENTE	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	SICUREZZA	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	ETICA	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGIA	Cert.n°	ENMS 577357

CERTIFICATE OF TEST / CERTIFICATO DI PROVA

Purchaser **KANELLAKIS S.A.**
 Cliente VIA MOMFERATOU, 2
 114 74 - PEDIO AREOS - ATENE
 EL - Grecia

Manufacturer's Invoice n°
 Fattura n° V4 000343 23/02/2023

Manufacturer's Delivery Note
 DDT n° IT 000626 23/02/2023

This is to certify that the valves listed below have been inspected and tested as recorder and proved sound.
 Questo certificato garantisce che i prodotti sotto elencati sono stati ispezionati e provati come riportato nella tabella.

Q.ty Q.tà	Item Figura	Size Misura	Description Descrizione	Customer Item Art. Cliente	Order n° Ordine n°	Materials Materiali				Thread	STRENGTH TEST (BAR) PED Directive 2014/68/UE and EN12266	PRODUCTION TEST (BAR) EN 12266 TEST IN PRODUZIONE (BAR) EN 12266	
						PN pn	Body Corpo	Gasket Guarnizione	Handle Maniglia			Hydraulic	Pneumatic
8,00	14	2.1/2	VALVOLA A SFERA DN60 - (14-1070)		23-0023	16	EN1982-CC754S	PTFE	EN AB-46100	ISO228	24 bar		6 bar body 6 bar seat
4,00	14	4	VALVOLA A SFERA DN94 - (14-1100)		23-0023	16	EN1982-CC754S	PTFE	EN AB-46100	ISO228	24 bar		6 bar body 6 bar seat
320,00	17GRP	1/2	VALVOLA A SFERA X GAS - (17GRP-1015)		23-0023	600 psi	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN10111-DD11	ISO7	62 bar		6 bar body 6 bar seat
150,00	17GRP	3/4	VALVOLA A SFERA X GAS - (17GRP-1020)		23-0023	600 psi	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN10111-DD11	ISO7	62 bar		6 bar body 6 bar seat
128,00	17GRP	1	VALVOLA A SFERA X GAS - (17GRP-1025)		23-0023	600 psi	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN10111-DD11	ISO7	62 bar		6 bar body 6 bar seat
100,00	180	1/2	RUB.EROGATORE C/PORTAGOMMA - (180-1015)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	ABS	ISO228	24 bar		6 bar body 6 bar seat
160,00	201/14	1/2	VALVOLA A SFERA DN15 - (201-14-1015)		23-0023	80	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	120 bar		6 bar body 6 bar seat
20,00	201/14	1	VALVOLA A SFERA DN25 - (201-14-1025)		23-0023	50	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	75 bar		6 bar body 6 bar seat
80,00	201/17GRP	1/2	VALVOLA A SFERA X GAS - (201-17GRP-1015)		23-0023	600 psi	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN10111-DD11 zincata	ISO228 M x ISO7 F	62 bar		6 bar body 6 bar seat
30,00	209	15X15	VALV. SFERA ATTACCHI A BICONO - (209-5015)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	-	30 bar		6 bar body 6 bar seat
40,00	209	18X18	VALV. SFERA ATTACCHI A BICONO - (209-5018)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	-	30 bar		6 bar body 6 bar seat
25,00	23	1/2	VALVOLA A SFERA A 3 VIE - (23-1015)		23-0023	25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO7 x ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat

NOTE: Type Test and Tightness are performed according to EN 12266 as follow:

Shell Strength: 1.5 x PN

Shell Tightness: 1.5 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

Shell Pressure: 1,1 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

NOTE: I Test di Tipo e le Prove in Produzione sono condotti secondo la norma EN12266 come segue:

Resistenza del Corpo: 1.5 x PN

Tenuta del Corpo: 1.5 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Pressione di prova della sede: 1,1 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Soc. per Az. Capitale Sociale Euro 15.000.000 int. versato
28017 S.MAURIZIO D'OPAGLIO (Italy) - Via Torchio, 57 - C.P. 106
 CODE IVA 00122640030 - CODE EORI IT 00122640030
 Telefono +39-0322-923001 r.a. - Telefax +39-0322-967216
 info@cimberio.it - www.cimberio.it

DATE
 DATA
 27/02/2023

MANAGING DIRECTOR
 DIRETTORE GENERALE

 Cav. Uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.

**COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFIED**

PAS 99	INTEGRATED	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITY	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	ENVIRONMENTAL	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	SOCIAL ACCOUNTYABILITY	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGY	Cert.n°	ENMS 577357



**AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**

PAS 99	INTEGRATO	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITA'	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	AMBIENTE	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	SICUREZZA	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	ETICA	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGIA	Cert.n°	ENMS 577357

CERTIFICATE OF TEST / CERTIFICATO DI PROVA

Purchaser **KANELAKIS S.A.**
 Cliente VIA MOMFERATOU, 2
 114 74 - PEDIO AREOS - ATENE
 EL - Grecia

Manufacturer's Invoice n°
 Fattura n°

V4 000343 23/02/2023

Manufacturer's Delivery Note
 DDT n°

IT 000626 23/02/2023

This is to certify that the valves listed below have been inspected and tested as recorder and proved sound.
 Questo certificato garantisce che i prodotti sotto elencati sono stati ispezionati e provati come riportato nella tabella.

Q.ty Q.tà	Item Figura	Size Misura	Description Descrizione	Customer Item Art. Cliente	Order n° Ordine n°	Materials Materiali				Thread	STRENGTH TEST (BAR) PED Directive 2014/68/UE and EN12266	PRODUCTION TEST (BAR) EN 12266 TEST IN PRODUZIONE (BAR) EN 12266	
						PN pn	Body Corpo	Gasket Guarnizione	Handle Maniglia			Hydraulic	Pneumatic
90,00	246	1/2X1/2	VALV.SFERA FEMMINA/BOCCHETTONE - (246-2102)		23-0023	25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
40,00	246	3/4X3/4	VALV.SFERA FEMMINA/BOCCHETTONE - (246-2128)		23-0023	25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
84,00	246	1X1	VALV.SFERA FEMMINA/BOCCHETTONE - (246-2154)		23-0023	25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
7,00	246	1.1/4X11/4	VALV.SFERA FEMMINA/BOCCHETTONE - (246-2180)		23-0023	25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
10,00	2512	1/2X1/2	MAGNETICO S/CALOTTE - (2512-2102)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	-	-	ISO228	24 bar		6 bar body
50,00	26S	1/2	V.S.INCASSO C/ROSONE PICCOLO - (26S-1015)		23-0023	25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN12165-CW617 N-DW	ISO7	37,5 bar		6 bar body 6 bar seat
80,00	301/14	1	VALVOLA A SFERA DN25 - (301-14-1025)		23-0023	50	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	75 bar		6 bar body 6 bar seat
100,00	301/17GR P	1/2	VALVOLA A SFERA X GAS - (301-17GRP-1015)		23-0023	600 psi	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO7xISO228	62 bar		6 bar body 6 bar seat
120,00	301/17GR P	3/4	VALVOLA A SFERA X GAS - (301-17GRP-1020)		23-0023	600 psi	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO7xISO228	62 bar		6 bar body 6 bar seat
20,00	301/17GR P	1	VALVOLA A SFERA X GAS - (301-17GRP-1025)		23-0023	600 psi	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO7xISO228	62 bar		6 bar body 6 bar seat
50,00	30	3/4	VALVOLA DI RITEGNO "SPRINT" - (30-1020)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
80,00	30	1	VALVOLA DI RITEGNO "SPRINT" - (30-1025)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat

NOTE: Type Test and Tightness are performed according to EN 12266 as follow:

Shell Strength: 1.5 x PN

Shell Tightness: 1.5 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

Shell Pressure: 1,1 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

NOTE: I Test di Tipo e le Prove in Produzione sono condotti secondo la norma EN12266 come segue:

Resistenza del Corpo: 1.5 x PN

Tenuta del Corpo: 1.5 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Pressione di prova della sede: 1,1 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Soc. per Az. Capitale Sociale Euro 15.000.000 int. versato
28017 S.MAURIZIO D'OPAGLIO (Italy) - Via Torchio, 57 - C.P. 106
 CODE IVA 00122640030 - CODE EORI IT 00122640030
 Telefono +39-0322-923001 r.a. - Telefax +39-0322-967216
 Info@cimberio.it - www.cimberio.it

DATE
DATA

27/02/2023

MANAGING DIRECTOR
DIRETTORE GENERALE

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.

**COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFIED**

PAS 99	INTEGRATED	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITY	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	ENVIRONMENTAL	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	SOCIAL ACCOUNTYABILITY	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGY	Cert.n°	ENMS 577357



**AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**

PAS 99	INTEGRATO	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITA'	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	AMBIENTE	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	SICUREZZA	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	ETICA	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGIA	Cert.n°	ENMS 577357

CERTIFICATE OF TEST / CERTIFICATO DI PROVA

Purchaser **KANELLAKIS S.A.**
 Cliente VIA MOMFERATOU, 2
 114 74 - PEDIO AREOS - ATENE
 EL - Grecia

Manufacturer's Invoice n°
 Fattura n°

V4 000343 23/02/2023

Manufacturer's Delivery Note
 DDT n°

IT 000626 23/02/2023

This is to certify that the valves listed below have been inspected and tested as recorder and proved sound.
 Questo certificato garantisce che i prodotti sotto elencati sono stati ispezionati e provati come riportato nella tabella.

Q.ty Q.tà	Item Figura	Size Misura	Description Descrizione	Customer Item Art. Cliente	Order n° Ordine n°	Materials Materiali				Thread	STRENGTH TEST (BAR) PED Directive 2014/68/UE and EN12266	PRODUCTION TEST (BAR) EN 12266 TEST IN PRODUZIONE (BAR) EN 12266	
						PN pn	Body Corpo	Gasket Guarnizione	Handle Maniglia			Hydraulic	Pneumatic
72,00	30	1.1/4	VALVOLA DI RITEGNO "SPRINT" - (30-1032)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
48,00	30	1.1/2	VALVOLA DI RITEGNO "SPRINT" - (30-1040)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
30,00	305	3/4X3/4D15	V.SF.XCONT.C/RIT. 3/4X3/4 DN15 - (305-2124)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	24 bar		6 bar body 6 bar seat
30,00	30	2	VALVOLA DI RITEGNO "SPRINT" - (30-1050)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
2,00	30	4	VALVOLA DI RITEGNO "SPRINT" - (30-1100)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	30 bar	30 bar body 22 bar seat	6 bar body 6 bar seat
600,00	314	1/2	VALVOLA SFERA TIPO COMPACT - (314-1015)		23-0023	60	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	90 bar		6 bar body 6 bar seat
50,00	317GRP	1/2	VALVOLA A SFERA X GAS - (317GRP-1015)		23-0023	600 psi	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO7	62 bar		6 bar body 6 bar seat
60,00	317GRP	3/4	VALVOLA A SFERA X GAS - (317GRP-1020)		23-0023	600 psi	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO7	62 bar		6 bar body 6 bar seat
20,00	317GRP	1	VALVOLA A SFERA X GAS - (317GRP-1025)		23-0023	600 psi	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO7	62 bar		6 bar body 6 bar seat
300,00	34/1	1/2	RUBISTAR ANTIGHIACCIO DN10 - (34-1-1015)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	NBR	EN AB-46100	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
30,00	34/1	3/4	RUBISTAR ANTIGHIACCIO DN12 - (34-1-1020)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
15,00	341	1	RACCORDO "FURBO" ATTACCO F/M - (341-1025)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	HNBR	-	ISO228	24 bar		6 bar body

NOTE: Type Test and Tightness are performed according to EN 12266 as follow:

Shell Strenght: 1.5 x PN

Shell Tightness: 1.5 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

Shell Pressure: 1,1 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

NOTE: I Test di Tipo e le Prove in Produzione sono condotti secondo la norma EN12266 come segue:

Resistenza del Corpo: 1.5 x PN

Tenuta del Corpo: 1.5 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Pressione di prova della sede: 1,1 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Soc. per Az. Capitale Sociale Euro 15.000.000 int. versato
28017 S.MAURIZIO D'OPAGLIO (Italy) - Via Torchio, 57 - C.P. 106
 CODE IVA 00122640030 - CODE EORI IT 00122640030
 Telefono +39-0322-923001 r.a. - Telefax +39-0322-967216
 info@cimberio.it - www.cimberio.it

DATE
 DATA
 27/02/2023

MANAGING DIRECTOR
 DIRETTORE GENERALE
 Cav. Uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.

**COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFIED**

PAS 99	INTEGRATED	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITY	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	ENVIRONMENTAL	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	SOCIAL ACCOUNTABILITY	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGY	Cert.n°	ENMS 577357



**AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**

PAS 99	INTEGRATO	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITA'	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	AMBIENTE	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	SICUREZZA	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	ETICA	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGIA	Cert.n°	ENMS 577357

CERTIFICATE OF TEST / CERTIFICATO DI PROVA

Purchaser **KANELAKIS S.A.**
Cliente VIA MOMFERATOU, 2
 114 74 - PEDIO AREOS - ATENE
 EL - Grecia

Manufacturer's Invoice n°
Fattura n° V4 000343 23/02/2023

Manufacturer's Delivery Note
DDT n° IT 000626 23/02/2023

This is to certify that the valves listed below have been inspected and tested as recorder and proved sound.
 Questo certificato garantisce che i prodotti sotto elencati sono stati ispezionati e provati come riportato nella tabella.

Q.ty Q.tà	Item Figura	Size Misura	Description Descrizione	Customer Item Art. Cliente	Order n° Ordine n°	Materials Materiali				Thread	STRENGTH TEST (BAR) PED Directive 2014/68/UE and EN12266	PRODUCTION TEST (BAR) EN 12266 TEST IN PRODUZIONE (BAR) EN 12266	
						PN pn	Body Corpo	Gasket Guarnizione	Handle Maniglia			Hydraulic	Pneumatic
10,00	341	1.1/4	RACCORDO "FURBO" ATTACCO F/M - (341-1032)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	HNBR	-	ISO228	24 bar		6 bar body
12,00	341	1.1/2	RACCORDO "FURBO" ATTACCO F/M - (341-1040)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	HNBR	-	ISO228	24 bar		6 bar body
7,00	341	2	RACCORDO "FURBO" ATTACCO F/M - (341-1050)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	HNBR	-	ISO228	24 bar		6 bar body
1.050,00	346	1/2X1/2	VALV.SFERA FEMMINA/BOCCHETTONE - (346-2102)		23-0023	25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
144,00	346	3/4X3/4	VALV.SFERA FEMMINA/BOCCHETTONE - (346-2128)		23-0023	25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
480,00	346	1X1	VALV.SFERA FEMMINA/BOCCHETTONE - (346-2154)		23-0023	25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
120,00	346	1.1/4X11/4	VALV.SFERA FEMMINA/BOCCHETTONE - (346-2180)		23-0023	25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
100,00	34OT	1/2	RUBISTAR C/MANIGLIA OTTONE - (34OT-1015)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN1982-CC754S	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
300,00	39	1/2X3/4	RUB.SF.SQ.X LAVATRICE MM DN9 - (39-2099)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	ABS	ISO228	24 bar		6 bar body 6 bar seat
1.500,00	45NEW	1/2X1/2	RUBINETTO SFERA A SQUADRA MM - (45NEW-2102)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	NBR	Zama	ISO228	24 bar		6 bar body 6 bar seat
50,00	510		PROL.X MAN.FUSA L.100 DN12-15 - (510-0000)		23-0023				EN AB-46100		bar		
10,00	603RE	3/4	V.S. C/ATTUATORE F/BOCCHETTONE - (603RE-1020)		23-0023	25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	-	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat

NOTE: Type Test and Tightness are performed according to EN 12266 as follow:

Shell Strength: 1.5 x PN

Shell Tightness: 1.5 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

Shell Pressure: 1,1 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

NOTE: I Test di Tipo e le Prove in Produzione sono condotti secondo la norma EN12266 come segue:

Resistenza del Corpo: 1.5 x PN

Tenuta del Corpo: 1.5 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Pressione di prova della sede: 1,1 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Soc. per Az. Capitale Sociale Euro 15.000.000 int. versato
28017 S.MAURIZIO D'OPAGLIO (Italy) - Via Torchio, 57 - C.P. 106
 CODE IVA 00122640030 - CODE EORI IT 00122640030
 Telefono +39-0322-923001 r.a. - Telefax +39-0322-967216
info@cimberio.it - www.cimberio.it

DATE
DATA
 27/02/2023

MANAGING DIRECTOR
 DIRETTORE GENERALE
 Cav. Uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.

**COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFIED**

PAS 99	INTEGRATED	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITY	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	ENVIRONMENTAL	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	SOCIAL ACCOUNTYABILITY	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGY	Cert.n°	ENMS 577357



**AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**

PAS 99	INTEGRATO	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITA'	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	AMBIENTE	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	SICUREZZA	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	ETICA	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGIA	Cert.n°	ENMS 577357

CERTIFICATE OF TEST / CERTIFICATO DI PROVA

Purchaser **KANELLAKIS S.A.**
Cliente VIA MOMFERATOU, 2
 114 74 - PEDIO AREOS - ATENE
 EL - Grecia

Manufacturer's Invoice n°
Fattura n° V4 000343 23/02/2023

Manufacturer's Delivery Note
DDT n° IT 000626 23/02/2023

This is to certify that the valves listed below have been inspected and tested as recorder and proved sound.
 Questo certificato garantisce che i prodotti sotto elencati sono stati ispezionati e provati come riportato nella tabella.

Q.ty Q.tà	Item Figura	Size Misura	Description Descrizione	Customer Item Art. Cliente	Order n° Ordine n°	Materials Materiali				Thread	STRENGTH TEST (BAR) PED Directive 2014/68/UE and EN12266	PRODUCTION TEST (BAR) EN 12266 TEST IN PRODUZIONE (BAR) EN 12266	
						PN pn	Body Corpo	Gasket Guarnizione	Handle Maniglia			Hydraulic	Pneumatic
60,00	603RE	1	V.S. C/ATTUATORE F/BOCCHETTONE - (603RE-1025)		23-0023	25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	-	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
20,00	640	1/2X21	RACCORDO RAPIDO FERRO/FERRO - (640-3116)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	-	24 bar		6 bar body 6 bar seat
150,00	641	1/2X21	RACCORDO RAPIDO FEMMINA/FERRO - (641-3116)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	24 bar		
50,00	641	3/4X27	RACCORDO RAPIDO FEMMINA/FERRO - (641-3141)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	24 bar		
100,00	642	1/2X21	RACCORDO RAPIDO MASCHIO/FERRO - (642-3116)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	24 bar		
30,00	642	3/4X27	RACCORDO RAPIDO MASCHIO/FERRO - (642-3141)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	24 bar		
30,00	642	1X34	RACCORDO RAPIDO MASCHIO/FERRO - (642-3166)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	24 bar		
10,00	685	1	AUTODIVERT F3L - (685-1025)		23-0023	16	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	24 bar		6 bar body
50,00	74AOT	1/2	RACCOGLITORE IMPURITA'OBLIQUO - (74AOT-1015)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	FKM70 rosso	-	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
30,00	74AOT	3/4	RACCOGLITORE IMPURITA'OBLIQUO - (74AOT-1020)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	FKM70 rosso	-	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
12,00	74AOT	1.1/4	RACCOGLITORE IMPURITA'OBLIQUO - (74AOT-1032)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	FKM70 rosso	-	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
30,00	74AOT	1.1/2	RACCOGLITORE IMPURITA'OBLIQUO - (74AOT-1040)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	FKM70 rosso	-	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat

NOTE: Type Test and Tightness are performed according to EN 12266 as follow:

Shell Strength: 1.5 x PN

Shell Tightness: 1.5 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

Shell Pressure: 1,1 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

NOTE: I Test di Tipo e le Prove in Produzione sono condotti secondo la norma EN12266 come segue:

Resistenza del Corpo: 1.5 x PN

Tenuta del Corpo: 1.5 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Pressione di prova della sede: 1,1 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Soc. per Az. Capitale Sociale Euro 15.000.000 int. versato
28017 S.MAURIZIO D'OPAGLIO (Italy) - Via Torchio, 57 - C.P. 106
 CODE IVA 00122640030 - CODE EORI IT 00122640030
 Telefono +39-0322-923001 r.a. - Telefax +39-0322-967216
 info@cimberio.it - www.cimberio.it

DATE
DATA
 27/02/2023

MANAGING DIRECTOR
DIRETTORE GENERALE
 Cav. Uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.

**COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFIED**

PAS 99	INTEGRATED	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITY	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	ENVIRONMENTAL	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	SOCIAL ACCOUNTABILITY	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGY	Cert.n°	ENMS 577357



**AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**

PAS 99	INTEGRATO	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITA'	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	AMBIENTE	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	SICUREZZA	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	ETICA	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGIA	Cert.n°	ENMS 577357

CERTIFICATE OF TEST / CERTIFICATO DI PROVA

Purchaser **KANELLAKIS S.A.**
 Cliente VIA MOMFERATOU, 2
 114 74 - PEDIO AREOS - ATENE
 EL - Grecia

Manufacturer's Invoice n°
 Fattura n°

V4 000343 23/02/2023

Manufacturer's Delivery Note
 DDT n°

IT 000626 23/02/2023

This is to certify that the valves listed below have been inspected and tested as recorder and proved sound.
 Questo certificato garantisce che i prodotti sotto elencati sono stati ispezionati e provati come riportato nella tabella.

Q.ty Q.tà	Item Figura	Size Misura	Description Descrizione	Customer Item Art. Cliente	Order n° Ordine n°	Materials Materiali				Thread	STRENGTH TEST (BAR) PED Directive 2014/68/UE and EN12266	PRODUCTION TEST (BAR) EN 12266 TEST IN PRODUZIONE (BAR) EN 12266	
						PN pn	Body Corpo	Gasket Guarnizione	Handle Maniglia			Hydraulic	Pneumatic
8,00	74AOT	2	RACCOGLITORE IMPURITA'OBLIQUO - (74AOT-1050)		23-0023	20	EN12165-CW617 N-DW	FKM70 rosso	-	ISO228	30 bar		6 bar body
50,00	80	1/2	VALVOLA CLAPET SEDE METALLICA - (80-1015)		23-0023	16	EN1982-CC754S	NA1100	-	ISO228	24 bar		6 bar seat
12,00	80	1.1/4	VALVOLA CLAPET SEDE METALLICA - (80-1032)		23-0023	16	EN1982-CC754S	NA1100	-	ISO228	24 bar		6 bar body
10,00	80	1.1/2	VALVOLA CLAPET SEDE METALLICA - (80-1040)		23-0023	16	EN1982-CC754S	NA1100	-	ISO228	24 bar		6 bar seat
30,00	80	2	VALVOLA CLAPET SEDE METALLICA - (80-1050)		23-0023	16	EN1982-CC754S	NA1100	-	ISO228	24 bar		6 bar body
2,00	80	3	VALVOLA CLAPET SEDE METALLICA - (80-1080)		23-0023	16	EN1982-CC754S	NA1100	-	ISO228	24 bar	24 bar body	6 bar seat
2,00	80	4	VALVOLA CLAPET SEDE METALLICA - (80-1100)		23-0023	16	EN1982-CC754S	NA1100	-	ISO228	24 bar	18 bar seat	24 bar body
												18 bar seat	

NOTE: Type Test and Tightness are performed according to EN 12266 as follow:

Shell Strenght: 1.5 x PN

Shell Tightness: 1.5 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

Shell Pressure: 1,1 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

NOTE: I Test di Tipo e le Prove in Produzione sono condotti secondo la norma EN12266 come segue:

Resistenza del Corpo: 1.5 x PN

Tenuta del Corpo: 1.5 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Pressione di prova della sede: 1,1 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Soc. per Az. Capitale Sociale Euro 15.000.000 int. versato
28017 S.MAURIZIO D'OPAGLIO (Italy) - Via Torchio, 57 - C.P. 106
 CODE IVA 00122640030 - CODE EORI IT 00122640030
 Telefono +39-0322-923001 r.a. - Telefax +39-0322-967216
 info@cimberio.it - www.cimberio.it

DATE
 DATA
 27/02/2023

MANAGING DIRECTOR
 DIRETTORE GENERALE
 Cav. Uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.