

**COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFIED**

PAS 99	INTEGRATED	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITY	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	ENVIRONMENTAL	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	SOCIAL ACCOUNTABILITY	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGY	Cert.n°	ENMS 577357



**AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**

PAS 99	INTEGRATO	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITA'	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	AMBIENTE	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	SICUREZZA	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	ETICA	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGIA	Cert.n°	ENMS 577357

CERTIFICATE OF TEST / CERTIFICATO DI PROVA

Purchaser **KANELAKIS S.A.**
 Cliente VIA MOMFERATOU, 2
 114 74 - PEDIO AREOS - ATENE
 EL - Grecia

Manufacturer's Invoice n°
 Fattura n° V4 000707 13/04/2023

Manufacturer's Delivery Note
 DDT n° IT 001344 13/04/2023

This is to certify that the valves listed below have been inspected and tested as recorder and proved sound.
 Questo certificato garantisce che i prodotti sotto elencati sono stati ispezionati e provati come riportato nella tabella.

Q.ty Q.tà	Item Figura	Size Misura	Description Descrizione	Order n° Ordine n°	Customer Item Art. Cliente	Materials Materiali				Thread	STRENGTH TEST (BAR) PED Directive 2014/68/UE and EN12266	PRODUCTION TEST (BAR) EN 12266 TEST IN PRODUZIONE (BAR) EN 12266	
						PN pn	Body Corpo	Gasket Guarnizione	Handle Maniglia			Hydraulic	Pneumatic
100,00	032B	1/2	MINI BALLV. COMPACT MF -BLUE - (032B-1015)	23-0045 del 27/03/2023		25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	Nylon 6	ISO228	38 bar	6 bar body 6 bar seat	6 bar body 6 bar seat
100,00	032R	1/2	MINI BALLV. COMPACT MF -RED - (032R-1015)	23-0045 del 27/03/2023		25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	Nylon 6	ISO228	38 bar	6 bar body 6 bar seat	6 bar body 6 bar seat
12,00	113	1/2	BALL BIB COCK EXTENDED TYPE-CHROME - (113-1015)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN12165-CW617 N-DW	ISO228	24 bar	6 bar body 6 bar seat	6 bar body 6 bar seat
10,00	126S	1/2	PANEL MOUNT B.V.W/ONE PIECE BODY - (126S-1015)	23-0045 del 27/03/2023		32	EN12165-CW617 N-DW	EPDM 70SH	EN12165-CW617 N-DW	ISO7	48 bar	6 bar body 6 bar seat	6 bar body 6 bar seat
20,00	12SI	1/2	BALL VALVE W/LOCKABLE HANDLE - (12SI-1015)	23-0045 del 27/03/2023		80	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO7	120 bar	6 bar body 6 bar seat	6 bar body 6 bar seat
480,00	14	1/2	FULL BORE BALL VALVE -T14- - (14-1015)	23-0045 del 27/03/2023		60	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	90 bar	6 bar body 6 bar seat	6 bar body 6 bar seat
200,00	14	3/4	FULL BORE BALL VALVE -T14- - (14-1020)	23-0045 del 27/03/2023		45	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	67,5 bar	6 bar body 6 bar seat	6 bar body 6 bar seat
80,00	14	1	FULL BORE BALL VALVE -T14- - (14-1025)	23-0045 del 27/03/2023		45	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	67,5 bar	6 bar body 6 bar seat	6 bar body 6 bar seat
48,00	14	1.1/4	FULL BORE BALL VALVE -T14- - (14-1032)	23-0045 del 27/03/2023		35	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	52,5 bar	6 bar body 6 bar seat	6 bar body 6 bar seat
144,00	14	1.1/2	FULL BORE BALL VALVE -T14- - (14-1040)	23-0045 del 27/03/2023		32	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	48 bar	6 bar body 6 bar seat	6 bar body 6 bar seat
48,00	14	2	FULL BORE BALL VALVE -T14- - (14-1050)	23-0045 del 27/03/2023		30	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	45 bar	6 bar body 6 bar seat	6 bar body 6 bar seat
80,00	17GRP	1/2	BALL VALVE X GAS - (17GRP-1015)	23-0045 del 27/03/2023		600 psi	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN10111-DD11	ISO7	62 bar	6 bar body 6 bar seat	6 bar body 6 bar seat

NOTE: Type Test and Tightness are performed according to EN 12266 as follow:

Shell Strength: 1.5 x PN

Shell Tightness: 1.5 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

Shell Pressure: 1,1 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

NOTE: I Test di Tipo e le Prove in Produzione sono condotti secondo la norma EN12266 come segue:

Resistenza del Corpo: 1.5 x PN

Tenuta del Corpo: 1.5 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Pressione di prova della sede: 1,1 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Soc. per Az. Capitale Sociale Euro 15.000.000 int. versato
28017 S.MAURIZIO D'OPAGLIO (Italy) - Via Torchio, 57 - C.P. 106
 CODE IVA 00122640030 - CODE EORI IT 00122640030
 Telefono +39-0322-923001 r.a. - Telefax +39-0322-967216
 info@cimberio.it - www.cimberio.it



ISO 9001
Quality
Management
Systems
CERTIFIED

ISO 14001
Environmental
Management
CERTIFIED

ISO 45001
Occupational
Health and Safety
Management
CERTIFIED

ISO 50001
Energy
Management
CERTIFIED

PAS 99
Integrated
Management
Systems
CERTIFIED



Cert. N. IT AEO 15 0981



DATE
DATA

17/04/2023

MANAGING DIRECTOR
 DIRETTORE GENERALE
 Cav. Uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.

**COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFIED**

PAS 99	INTEGRATED	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITY	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	ENVIRONMENTAL	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	SOCIAL ACCOUNTABILITY	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGY	Cert.n°	ENMS 577357



**AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**

PAS 99	INTEGRATO	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITA'	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	AMBIENTE	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	SICUREZZA	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	ETICA	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGIA	Cert.n°	ENMS 577357

CERTIFICATE OF TEST / CERTIFICATO DI PROVA

Purchaser **KANELAKIS S.A.**
Cliente VIA MOMFERATOU, 2
 114 74 - PEDIO AREOS - ATENE
 EL - Grecia

Manufacturer's Invoice n°
Fattura n° V4 000707 13/04/2023

Manufacturer's Delivery Note
DDT n° IT 001344 13/04/2023

This is to certify that the valves listed below have been inspected and tested as recorder and proved sound.
 Questo certificato garantisce che i prodotti sotto elencati sono stati ispezionati e provati come riportato nella tabella.

Q.ty Q.tà	Item Figura	Size Misura	Description Descrizione	Order n° Ordine n°	Customer Item Art. Cliente	Materials Materiali				Thread	STRENGTH TEST (BAR) PED Directive 2014/68/UE and EN12266	PRODUCTION TEST (BAR) EN 12266 TEST IN PRODUZIONE (BAR) EN 12266	
						PN pn	Body Corpo	Gasket Guarnizione	Handle Maniglia			Hydraulic	Pneumatic
50,00	17GRP	3/4	BALL VALVE X GAS - (17GRP-1020)	23-0045 del 27/03/2023		600 psi	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN10111-DD11	ISO7	62 bar		6 bar body 6 bar seat
60,00	209	15X15	BALL VALVE W/COMPR.CONNECTIONS - (209-5015)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	-	30 bar		6 bar body 6 bar seat
40,00	209	18X18	BALL VALVE W/COMPR.CONNECTIONS - (209-5018)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	-	30 bar		6 bar body 6 bar seat
40,00	209	22X22	BALL VALVE W/COMPR.CONNECTIONS - (209-5022)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	-	30 bar		6 bar body 6 bar seat
15,00	209	28X28	BALL VALVE W/COMPR.CONNECTIONS - (209-5028)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	-	30 bar		6 bar body 6 bar seat
6,00	209	54X54	BALL VALVE W/COMPR.CONNECTIONS - (209-5054)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	-	24 bar		6 bar body 6 bar seat
4,00	21L	1/2	THREE-WAY BALL VALVE -L PORTS - (21L-1015)	23-0045 del 27/03/2023		40	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN1011-DD13	ISO228	60 bar		6 bar body 6 bar seat
48,00	246	1X1	BALL VALVE WITH UNION JOINT - (246-2154)	23-0045 del 27/03/2023		25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
5,00	2502	1/2X1/2	ELECTROLYTIC SCALE INHIBITOR - (2502-2102)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	-	-	ISO228	24 bar		6 bar body
20,00	2512	1/2X1/2	MAGNETIC SCALE INHIBITOR - (2512-2102)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	-	-	ISO228	24 bar		6 bar body
80,00	26S	1/2	PANEL MOUNT B.V.HANDLE-COVER PLATE - (26S-1015)	23-0045 del 27/03/2023		25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN12165-CW617 N-DW	ISO7	37,5 bar		6 bar body 6 bar seat
200,00	30	1/2	"SPRINT" SPRING-LOADED CHECK VALVE - (30-1015)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat

NOTE: Type Test and Tightness are performed according to EN 12266 as follow:

Shell Strength: 1.5 x PN

Shell Tightness: 1.5 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

Shell Pressure: 1,1 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

NOTE: I Test di Tipo e le Prove in Produzione sono condotti secondo la norma EN12266 come segue:

Resistenza del Corpo: 1.5 x PN

Tenuta del Corpo: 1.5 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Pressione di prova della sede: 1,1 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Soc. per Az. Capitale Sociale Euro 15.000.000 int. versato
28017 S.MAURIZIO D'OPAGLIO (Italy) - Via Torchio, 57 - C.P. 106
 CODE IVA 00122640030 - CODE EORI IT 00122640030
 Telefono +39-0322-923001 r.a. - Telefax +39-0322-967216
 info@cimberio.it - www.cimberio.it



ISO 9001
Quality
Management
Systems
CERTIFIED

ISO 14001
Environmental
Management
CERTIFIED

ISO 45001
Occupational
Health and Safety
Management
CERTIFIED

ISO 50001
Energy
Management
CERTIFIED

PAS 99
Integrated
Management
Systems
CERTIFIED



Cert. N. IT AEO15 0981



DATE
DATE

17/04/2023

MANAGING DIRECTOR
 DIRETTORE GENERALE
 Cav. uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.

**COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFIED**

PAS 99	INTEGRATED	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITY	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	ENVIRONMENTAL	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	SOCIAL ACCOUNTABILITY	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGY	Cert.n°	ENMS 577357



**AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**

PAS 99	INTEGRATO	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITA'	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	AMBIENTE	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	SICUREZZA	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	ETICA	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGIA	Cert.n°	ENMS 577357

CERTIFICATE OF TEST / CERTIFICATO DI PROVA

Purchaser **KANELAKIS S.A.**
Cliente VIA MOMFERATOU, 2
 114 74 - PEDIO AREOS - ATENE
 EL - Grecia

Manufacturer's Invoice n°
Fattura n°

V4 000707 13/04/2023

Manufacturer's Delivery Note
DDT n°

IT 001344 13/04/2023

This is to certify that the valves listed below have been inspected and tested as recorder and proved sound.
 Questo certificato garantisce che i prodotti sotto elencati sono stati ispezionati e provati come riportato nella tabella.

Q.ty Q.tà	Item Figura	Size Misura	Description Descrizione	Order n° Ordine n°	Customer Item Art. Cliente	Materials Materiali				Thread	STRENGTH TEST (BAR) PED Directive 2014/68/UE and EN12266	PRODUCTION TEST (BAR) EN 12266 TEST IN PRODUZIONE (BAR) EN 12266	
						PN pn	Body Corpo	Gasket Guarnizione	Handle Maniglia			Hydraulic	Pneumatic
320,00	301/14	1/2	FULL BORE BALL VALVE -T14 SERIES - (301-14-1015)	23-0045 del 27/03/2023		80	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	120 bar		6 bar body 6 bar seat
20,00	301/14	1	FULL BORE BALL VALVE -T14 SERIES - (301-14-1025)	23-0045 del 27/03/2023		50	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	75 bar		6 bar body 6 bar seat
90,00	301/17GR	3/4	BALL VALVE X GAS - (301-17GRP-1020)	23-0045 del 27/03/2023		600 psi	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO7xISO228	62 bar		6 bar body 6 bar seat
125,00	30	3/4	"SPRINT" SPRING-LOADED CHECK VALVE - (30-1020)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
160,00	30	1	"SPRINT" SPRING CHECK VALVE - (30-1025)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
48,00	30	1.1/4	SPRINT SPRING-LOADED CHECK VALVE - (30-1032)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
32,00	30	1.1/2	SPRINT SPRING-LOADED CHECK VALVE - (30-1040)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
10,00	30	2	SPRINT SPRING-LOADED CHECK VALVE - (30-1050)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
3,00	30	2.1/2	SPRINT SPRING-LOADED CHECK VALVE - (30-1070)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	30 bar	30 bar body 22 bar seat	
2,00	30	3	SPRINT SPRING-LOADED CHECK VALVE - (30-1080)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	30 bar	30 bar body 22 bar seat	
4,00	30	4	SPRINT SPRING-LOADED CHECK VALVE - (30-1100)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	30 bar	30 bar body 22 bar seat	
20,00	314	1	FULL BORE BALL VALVE -T14- - (314-1025)	23-0045 del 27/03/2023		45	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	67,5 bar		6 bar body 6 bar seat

NOTE: Type Test and Tightness are performed according to EN 12266 as follow:

Shell Strength: 1.5 x PN

Shell Tightness: 1.5 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

Shell Pressure: 1,1 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

NOTE: I Test di Tipo e le Prove in Produzione sono condotti secondo la norma EN12266 come segue:

Resistenza del Corpo: 1.5 x PN

Tenuta del Corpo: 1.5 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Pressione di prova della sede: 1,1 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Soc. per Az. Capitale Sociale Euro 15.000.000 Int. versato
28017 S.MAURIZIO D'OPAGLIO (Italy) - Via Torchio, 57 - C.P. 106
 CODE IVA 00122640030 - CODE EORI IT 00122640030
 Telefono +39-0322-923001 r.a. - Telefax +39-0322-967216
 info@cimperio.it - www.cimperio.it



ISO 9001
Quality
Management
Systems
CERTIFIED

ISO 14001
Environmental
Management
CERTIFIED

ISO 45001
Occupational
Health and Safety
Management
CERTIFIED

ISO 50001
Energy
Management
Systems
CERTIFIED

PAS 99
Integrated
Management
Systems
CERTIFIED



Cert. N. IT AEO15 0981



DATE
DATA

17/04/2023

MANAGING DIRECTOR
DIRETTORE GENERALE

Cav. Uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.

**COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFIED**

PAS 99	INTEGRATED	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITY	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	ENVIRONMENTAL	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	SOCIAL ACCOUNTABILITY	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGY	Cert.n°	ENMS 577357



**AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**

PAS 99	INTEGRATO	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITA'	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	AMBIENTE	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	SICUREZZA	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	ETICA	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGIA	Cert.n°	ENMS 577357

CERTIFICATE OF TEST / CERTIFICATO DI PROVA

Purchaser **KANELAKIS S.A.**
Cliente VIA MOMFERATOU, 2
 114 74 - PEDIO AREOS - ATENE
 EL - Grecia

Manufacturer's Invoice n°
Fattura n° V4 000707 13/04/2023

Manufacturer's Delivery Note
DDT n° IT 001344 13/04/2023

This is to certify that the valves listed below have been inspected and tested as recorder and proved sound.
 Questo certificato garantisce che i prodotti sotto elencati sono stati ispezionati e provati come riportato nella tabella.

Q.ty Q.tà	Item Figura	Size Misura	Description Descrizione	Order n° Ordine n°	Customer Item Art. Cliente	Materials Materiali				Thread	STRENGTH TEST (BAR) PED Directive 2014/68/UE and EN12266	PRODUCTION TEST (BAR) EN 12266 TEST IN PRODUZIONE (BAR) EN 12266	
						PN pn	Body Corpo	Gasket Guarnizione	Handle Maniglia			Hydraulic	Pneumatic
90,00	317GRP	3/4	BALL VALVE X GAS - (317GRP-1020)	23-0045 del 27/03/2023		600 psi	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO7	62 bar		6 bar body 6 bar seat
20,00	317GRP	1	BALL VALVE FOR GAS DN25 - (317GRP-1025)	23-0045 del 27/03/2023		600 psi	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO7	62 bar		6 bar body 6 bar seat
480,00	34/1	1/2	ANTIFROST RUBISTAR W/HOSE UNION - (34-1-1015)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	NBR	EN AB-46100	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
15,00	34/1	3/4	ANTIFROST RUBISTAR W/HOSE UNION - (34-1-1020)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
45,00	34SI	1/2	BALL BIB COCK WITH LOCKABLE HANDLE - (34SI-1015)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
165,00	34PL	1/2	BALL BIB COCK WITH PADLOCK EYELET - (34PL-1015)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
800,00	34	1/2	BALL BIB COCK WITH HOSE UNION - (34-1015)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat
350,00	346	1/2X1/2	BALL VALVE WITH UNION JOINT - (346-2102)	23-0045 del 27/03/2023		25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
240,00	346	3/4X3/4	BALL VALVE WITH UNION JOINT - (346-2128)	23-0045 del 27/03/2023		25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
160,00	346	1X1	BALL VALVE WITH UNION JOINT - (346-2154)	23-0045 del 27/03/2023		25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
20,00	346	1.1/4X11/4	BALL VALVE WITH UNION JOINT - (346-2180)	23-0045 del 27/03/2023		25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	38 bar		6 bar body 6 bar seat
200,00	34OT	1/2	BALL BIB COCK WITH BRASS HANDLE - (34OT-1015)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN1982-CC754S	ISO228	30 bar		6 bar body 6 bar seat

NOTE: Type Test and Tightness are performed according to EN 12266 as follow:

Shell Strength: 1.5 x PN

Shell Tightness: 1.5 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

Shell Pressure: 1,1 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

NOTE: I Test di Tipo e le Prove in Produzione sono condotti secondo la norma EN12266 come segue:

Resistenza del Corpo: 1.5 x PN

Tenuta del Corpo: 1.5 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Pressione di prova della sede: 1,1 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Soc. per Az. Capitale Sociale Euro 15.000.000 int. versato
28017 S.MAURIZIO D'OPAGLIO (Italy) - Via Torchio, 57 - C.P. 106
 CODE IVA 00122640030 - CODE EORI IT 00122640030
 Telefono +39-0322-923001 r.a. - Telefax +39-0322-967216
 info@cimberio.it - www.cimberio.it



ISO 9001
Quality
Management
Systems
CERTIFIED

ISO 14001
Environmental
Management
CERTIFIED

ISO 45001
Occupational
Health and Safety
Management
CERTIFIED

ISO 50001
Energy
Management
CERTIFIED

PAS 99
Integrated
Management
Systems
CERTIFIED



Cert. N. IT AEOF 15 0981

DATE
DATA

17/04/2023

MANAGING DIRECTOR
DIRETTORE GENERALE

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.

**COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFIED**

PAS 99	INTEGRATED	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITY	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	ENVIRONMENTAL	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	SOCIAL ACCOUNTABILITY	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGY	Cert.n°	ENMS 577357



**AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**

PAS 99	INTEGRATO	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITA'	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	AMBIENTE	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	SICUREZZA	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	ETICA	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGIA	Cert.n°	ENMS 577357

CERTIFICATE OF TEST / CERTIFICATO DI PROVA

Purchaser **KANELAKIS S.A.**
Cliente VIA MOMFERATOU, 2
 114 74 - PEDIO AREOS - ATENE
 EL - Grecia

Manufacturer's Invoice n°
Fattura n° V4 000707 13/04/2023

Manufacturer's Delivery Note
DDT n° IT 001344 13/04/2023

This is to certify that the valves listed below have been inspected and tested as recorder and proved sound.
 Questo certificato garantisce che i prodotti sotto elencati sono stati ispezionati e provati come riportato nella tabella.

Q.ty Q.tà	Item Figura	Size Misura	Description Descrizione	Order n° Ordine n°	Customer Item Art. Cliente	Materials Materiali				Thread	STRENGTH TEST (BAR) PED Directive 2014/68/UE and EN12266	PRODUCTION TEST (BAR) EN 12266 TEST IN PRODUZIONE (BAR) EN 12266	
						PN pn	Body Corpo	Gasket Guarnizione	Handle Maniglia			Hydraulic	Pneumatic
450,00	39	1/2X3/4	RIGHT ANGLE B.V.X WASHING MACHINES - (39-2099)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	ABS	ISO228	24 bar		6 bar body 6 bar seat
900,00	45NEW	1/2X1/2	ANGLE BALL VALVE M/M -NEW - (45NEW-2102)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	NBR	Zama	ISO228	24 bar		6 bar body 6 bar seat
50,00	46NEW	1/2X10	ANGLE BALLV. COMPR. ENDS - (46NEW-3105)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	NBR	Zama	ISO228	24 bar		6 bar body 6 bar seat
40,00	50	1/2	GATE VALVE COMPACT TYPE - PN16 - (50-1015)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	NA1100	EN AB-46100	ISO228	24 bar		6 bar body 6 bar seat
35,00	50	3/4	GATE VALVE COMPACT TYPE - PN16 - (50-1020)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	NA1100	EN AB-46100	ISO228	24 bar		6 bar body 6 bar seat
25,00	50	1	GATE VALVE COMPACT TYPE - PN16 - (50-1025)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	NA1100	EN AB-46100	ISO228	24 bar		6 bar body 6 bar seat
10,00	50	2	GATE VALVE COMPACT TYPE - PN16 - (50-1050)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	NA1100	EN AB-46100	ISO228	24 bar		6 bar body 6 bar seat
2,00	50	3	GATE VALVE COMPACT TYPE - PN16 - (50-1080)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN1982-CC754S	NA1100	EN AB-46100	ISO228	24 bar	24 bar body	
4,00	50	4	GATE VALVE COMPACT TYPE - PN16 - (50-1100)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	NA1100	EN AB-46100	ISO228	24 bar	18 bar seat	
100,00	510	.	EXTENSIONS X BALL VALVES T10-12-14 - (510-0000)	23-0045 del 27/03/2023					EN AB-46100		bar	24 bar body	
100,00	641	1/2X21	QUICK CONNECTION FEMALE/IRON - (641-3116)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	24 bar	18 bar seat	
50,00	641	3/4X27	QUICK CONNECTION FEMALE/IRON - (641-3141)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	24 bar		

NOTE: Type Test and Tightness are performed according to EN 12266 as follow:

Shell Strength: 1.5 x PN

Shell Tightness: 1.5 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

Shell Pressure: 1,1 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

NOTE: I Test di Tipo e le Prove in Produzione sono condotti secondo la norma EN12266 come segue:

Resistenza del Corpo: 1.5 x PN

Tenuta del Corpo: 1.5 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Pressione di prova della sede: 1,1 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Soc. per Az. Capitale Sociale Euro 15.000.000 int. versato
28017 S.MAURIZIO D'OPAGLIO (Italy) - Via Torchio, 57 - C.P. 106
 CODE IVA 00122640030 - CODE EORI IT 00122640030
 Telefono +39-0322-923001 r.a. - Telefax +39-0322-967216
 info@cimberio.it - www.cimberio.it



ISO 9001
Quality
Management
Systems
CERTIFIED

ISO 14001
Environmental
Management
CERTIFIED

ISO 45001
Occupational
Health and Safety
Management
CERTIFIED

ISO 50001
Energy
Management
CERTIFIED

PAS 99
Integrated
Management
Systems
CERTIFIED



Cert. N. IT AEOF 15 0981



DATE
DATA

17/04/2023

MANAGING DIRECTOR
DIRETTORE GENERALE

Cav. Uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.

**COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFIED**

PAS 99	INTEGRATED	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITY	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	ENVIRONMENTAL	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	SOCIAL ACCOUNTABILITY	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGY	Cert.n°	ENMS 577357



**AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**

PAS 99	INTEGRATO	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITA'	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	AMBIENTE	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	SICUREZZA	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	ETICA	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGIA	Cert.n°	ENMS 577357

CERTIFICATE OF TEST / CERTIFICATO DI PROVA

Purchaser **KANELAKIS S.A.**
Cliente VIA MOMFERATOU, 2
 114 74 - PEDIO AREOS - ATENE
 EL - Grecia

Manufacturer's Invoice n°
Fattura n° V4 000707 13/04/2023

Manufacturer's Delivery Note
DDT n° IT 001344 13/04/2023

This is to certify that the valves listed below have been inspected and tested as recorder and proved sound.
 Questo certificato garantisce che i prodotti sotto elencati sono stati ispezionati e provati come riportato nella tabella.

Q.ty Q.tà	Item Figura	Size Misura	Description Descrizione	Order n° Ordine n°	Customer Item Art. Cliente	Materials Materiali				Thread	STRENGTH TEST (BAR) PED Directive 2014/68/UE and EN12266	PRODUCTION TEST (BAR) EN 12266 TEST IN PRODUZIONE (BAR) EN 12266	
						PN pn	Body Corpo	Gasket Guarnizione	Handle Maniglia			Hydraulic	Pneumatic
100,00	642	1/2X21	QUICK CONNECTION MALE/IRON - (642-3116)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	24 bar		
50,00	642	3/4X27	QUICK CONNECTION MALE/IRON - (642-3141)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	EPDM	-	ISO228	24 bar		
50,00	74AOT	1/2	OBLIQUE STRAINER BRASS CW617N-M - (74AOT-1015)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	FKM70 rosso	-	ISO228	30 bar	6 bar body	6 bar seat
50,00	74AOT/5	1/2	OBLIQUE STRAINER W/MAGNET CW617N-M - (74AOT5-1015)	23-0045 del 27/03/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	FKM70 rosso	-	ISO228	30 bar	6 bar body	6 bar seat
12,00	80	1.1/4	SWING CHECK VALVE METAL/METAL SEAT - (80-1032)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN1982-CC754S	NA1100	-	ISO228	24 bar	6 bar body	6 bar seat
40,00	80	1.1/2	SWING CHECK VALVE METAL/METAL SEAT - (80-1040)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN1982-CC754S	NA1100	-	ISO228	24 bar	6 bar body	6 bar seat
40,00	80	2	SWING CHECK VALVE METAL/METAL SEAT - (80-1050)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN1982-CC754S	NA1100	-	ISO228	24 bar	6 bar body	6 bar seat
50,00	91	1/2	BALL VALVE FOR RADIATORS - (91-1015)	23-0045 del 27/03/2023		25	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	ABS	ISO228	38 bar	6 bar body	6 bar seat
20,00	921	MM.70	ALUMINIUM BUTTERFLY HANDLE 310-312 - (921-0070)	23-0045 del 27/03/2023							bar		
20,00	926	D52	CHROMED HANDLE 26-113-114-126 - (926-0252)	23-0045 del 27/03/2023							bar		
7,00	95A	2	FILTERING FOOT CHECK VALVE - (95A-1050)	23-0045 del 27/03/2023		16	EN12165-CW617 N-DW	NA1100	-	ISO228	24 bar	24 bar body	18 bar seat
50,00	BLU5	1/2	BALL VALVE - STEEL LEVER - (BLU5-1015)	23-0045 del 27/03/2023		50	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN10111-DD11 zincata	ISO228	75 bar	6 bar body	6 bar seat

NOTE: Type Test and Tightness are performed according to EN 12266 as follow:

Shell Strength: 1.5 x PN

Shell Tightness: 1.5 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

Shell Pressure: 1,1 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test


NOTE: I Test di Tipo e le Prove in Produzione sono condotti secondo la norma EN12266 come segue:

Resistenza del Corpo: 1.5 x PN

Tenuta del Corpo: 1.5 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Pressione di prova della sede: 1,1 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Soc. per Az. Capitale Sociale Euro 15.000.000 int. versato
28017 S.MAURIZIO D'OPAGLIO (Italy) - Via Torchio, 57 - C.P. 106
 CODE IVA 00122640030 - CODE EORI IT 00122640030
 Telefono +39-0322-923001 r.a. - Telefax +39-0322-967216
 info@cimberio.it - www.cimberio.it



Cert. N. IT AEOF 15 0981

DATE
DATA
 17/04/2023

MANAGING DIRECTOR
DIRETTORE GENERALE
 Cav. Uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.

**COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFIED**

PAS 99	INTEGRATED	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITY	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	ENVIRONMENTAL	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	SOCIAL ACCOUNTABILITY	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGY	Cert.n°	ENMS 577357



**AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**

PAS 99	INTEGRATO	Cert.n°	IMR 562637
ISO 9001	QUALITA'	Cert.n°	FM 01820
ISO 14001	AMBIENTE	Cert.n°	EMS551553
ISO 45001	SICUREZZA	Cert.n°	OHS 551552
SA 8000	ETICA	Cert.n°	727
ISO 50001:2011	ENERGIA	Cert.n°	ENMS 577357

CERTIFICATE OF TEST / CERTIFICATO DI PROVA

Purchaser **KANELAKIS S.A.**
Cliente VIA MOMFERATOU, 2
 114 74 - PEDIO AREOS - ATENE
 EL - Grecia

Manufacturer's Invoice n°
Fattura n° V4 000707 13/04/2023

Manufacturer's Delivery Note
DDT n° IT 001344 13/04/2023

This is to certify that the valves listed below have been inspected and tested as recorder and proved sound.
 Questo certificato garantisce che i prodotti sotto elencati sono stati ispezionati e provati come riportato nella tabella.

Q.ty Q.tà	Item Figura	Size Misura	Description Descrizione	Order n° Ordine n°	Customer Item Art. Cliente	Materials Materiali				Thread	STRENGTH TEST (BAR) PED Directive 2014/68/UE and EN12266	PRODUCTION TEST (BAR) EN 12266 TEST IN PRODUZIONE (BAR) EN 12266	
						PN pn	Body Corpo	Gasket Guarnizione	Handle Maniglia			Hydraulic	Pneumatic
30,00	BLU5	3/4	BALL VALVE - STEEL LEVER - (BLU5-1020)	23-0045 del 27/03/2023		40	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN10111-DD11 zincata	ISO228	60 bar		6 bar body 6 bar seat
50,00	BLU6/1M F	1/2	FULLWAY BALLV. F/M -ALUM. BUTT. - (BLU6-1MF-1015)	23-0045 del 27/03/2023		50	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	ISO228	75 bar		6 bar body 6 bar seat
40,00	309	22X22	BALL VALVE W/COMPR.CONNECTIONS - (309-5022)	E-MAIL del 06/04/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	-	30 bar		6 bar body 6 bar seat
30,00	309	15X15	BALL VALVE W/COMPR.CONNECTIONS - (309-5015)	E-MAIL del 06/04/2023		20	EN12165-CW617 N-DW	PTFE	EN AB-46100	-	30 bar		6 bar body 6 bar seat

NOTE: Type Test and Tightness are performed according to EN 12266 as follow:

Shell Strenght: 1.5 x PN

Shell Tightness: 1.5 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

Shell Pressure: 1,1 x PN if test fluid is a liquid; 6 bar if air test

NOTE: I Test di Tipo e le Prove in Produzione sono condotti secondo la norma EN12266 come segue:

Resistenza del Corpo: 1.5 x PN

Tenuta del Corpo: 1.5 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Pressione di prova della sede: 1,1 x PN se il fluido di prova è un liquido; 6 bar se prova ad aria

Soc. per Az. Capitale Sociale Euro 15.000.000 int. versato
28017 S.MAURIZIO D'OPAGLIO (Italy) - Via Torchio, 57 - C.P. 106
 CODE IVA 00122640030 - CODE EORI IT 00122640030
 Telefono +39-0322-923001 r.a. - Telefax +39-0322-967216
 info@cimberio.it - www.cimberio.it



Cert. N. IT AEO 15 0981

DATE
DATA
 17/04/2023

MANAGING DIRECTOR
DIRETTORE GENERALE
 Cav. Uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.